

Wij danken u voor de aankoop van deze TBS Electronics batterij monitor. Leest u alstublieft deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor een correcte en veilige werking van dit product. Om de gebruiksaanwijzing snel te kunnen raadplegen, is het raadzaam deze in de buurt van de batterij monitor te houden.


TBS ELECTRONICS BV

De Marowijne 3, 1689AR, Zwaag, The Netherlands

<http://www.tbs-electronics.com>

Voordat u deze gebruiksaanwijzing verder leest, is het belangrijk dat u tevens de installatie voorschriften en de beknopte handleiding heeft doorgenomen!

1. E-xpert pro display en bedieningsoverzicht



1. Batterij laden indicator
2. Indicatieveld voor numerieke waarden
3. Setup lock / Master lock indicator
4. "Main" batterij of "Auxiliary" batterij indicator
5. Laadtoestand (State-of-charge) indicator
6. Oplaadfase actief indicator
7. Alarm geactiveerd indicator
8. Uitlees eenheden
9. Synchronisatie indicator
10. Volgende waarde of rechter toets (>)
11. Menu toets
12. Vorige waarde of linker toets (<)

2. Synchronisatie

Om uw batterij monitor een accurate batterij (accu) status te laten tonen, is het belangrijk om regelmatig de batterij monitor te synchroniseren met uw batterij. Zoals reeds uitgelegd in de beknopte handleiding, is een synchronisatie stap ook noodzakelijk voordat u de batterij monitor doelmatig kunt gebruiken. Tijdens het gebruik van de batterij monitor, geeft deze automatisch aan wanneer een synchronisatie noodzakelijk is door de melding "SYNCHRONIZE" op het display te tonen.


Een synchronisatie stap betekent niets meer dan het uitvoeren van een komplete laadcyclus op uw batterij. Een laadcyclus wordt als compleet beschouwd, wanneer alle ontladen energie weer teruggeladen is en aan alle "Auto-sync parameters" F1.0, F1.1 en F1.2 (zie hoofdstuk 5) is voldaan. In het algemeen is dit wanneer de batterij lader overgaat op de onderhouds- (float) laadfase. Door aan deze condities te voldoen, wordt de batterij als "vol" beschouwd en zal het display knipperend het "FULL" bericht tonen. Hiernaast worden tevens de laadtoestand uitlezing op 100% en de Ampere-uren uitlezing op 0Ah gezet. Het "FULL" bericht verdwijnt automatisch wanneer een toets wordt ingedrukt of als de batterij weer ontladen wordt.

Het periodiek uitvoeren van synchronisaties is ook belangrijk voor de levensduur van uw batterij. U zult merken dat wanneer u zelf regelmatig volledige laadcycli uitvoert op uw batterij, de batterij monitor vrijwel nooit het "SYNCHRONIZE" bericht zal tonen omdat de batterij reeds goed synchroon loopt met uw batterij monitor.

Naast automatische synchronisaties gebaseerd op het voldoen aan de Auto-Sync Functies, kunt u de batterij monitor ook manueel synchroniseren als u zeker weet dat uw batterij reeds volledig opgeladen is. Dit kan worden bereikt door de < en > toetsen tegelijkertijd voor drie seconden in te drukken. Na deze drie seconden zal een knipperend "FULL" bericht op het display verschijnen, net als bij een automatische synchronisatie.

3. Status menu

Het Status menu is een uitleesmenu welke de status van diverse batterij monitor items toont. Dit menu kan bereikt worden via de volgende toets combinatie :




Wanneer het Status menu bereikt is, kunt u de < en > toetsen gebruiken om door de diverse status items te bladeren. Door op de MENU toets te drukken, kan het op dat moment geselecteerde status item bekeken worden. Door opnieuw de MENU toets in te drukken, kunt u terugstappen naar het Status menu. Vanuit elke menu positie kan worden teruggestapt naar de normale mode door de MENU toets voor 3 seconden in te drukken. De volgende Status menu items zijn beschikbaar :

St.1	Alarm Status. Wanneer meerdere alarmen geactiveerd zijn, kan middels de < of > toetsen door de op dit moment actieve alarmen gebladerd worden. Wanneer geen alarm geactiveerd is, zal deze uitlezing "----" tonen.
St.2	Dagen in gebruik. Het aantal dagen dat de batterij monitor in gebruik is om uw batterij te monitoren. Dit item zal gereset worden wanneer een batterij reset wordt uitgevoerd (zie Reset menu).
St.3	Dagen sinds laatst gesynchroniseerd. Het aantal dagen dat de batterij monitor niet gesynchroniseerd is. Dit item reset wanneer de batterij monitor gesynchroniseerd wordt of wanneer een batterij reset wordt uitgevoerd (zie Reset menu).
St.4	Charge Efficiency Factor (CEF). De door de batterij monitor gebruikte CEF (of laadrendement). Afhankelijk van de instelling van Functie F5.6, zal dit item de automatisch berekende CEF of de manueel ingestelde CEF tonen.

4. Historie menu

Het Historie menu is een uitleesmenu welke de historische data van de batterij monitor toont. Historische data zijn zogenaamde bijzondere gebeurtenissen welke worden opgeslagen in het interne geheugen. Dit menu kan als volgt bereikt worden :



Wanneer het Historie menu bereikt is, kunt u de < en > toetsen gebruiken om door de diverse historie items te bladeren. Door op de MENU toets te drukken, kan het op dat moment geselecteerde History item bekeken worden. Door opnieuw de MENU toets in te drukken, kunt u terugstappen naar het Historie menu. Vanuit elke menu positie kan worden teruggestapt naar de normale mode door de MENU toets voor 3 seconden in te drukken. De volgende Historie menu items zijn beschikbaar :


H1 : BATTERIJ HISTORIE

H1.0	Gemiddelde ontlading in Ah. Dit getal wordt herberekend na elke synchronisatie.
H1.1	Gemiddelde ontlading in %. Dit getal wordt herberekend na elke synchronisatie.
H1.2	Diepste ontlading in Ah.
H1.3	Diepste ontlading in %.
H1.4	Totaal ontladen Ampere-uren. Het totaal aantal Ampere-uren dat is ontladen uit de batterij. Wanneer dit getal de 10000Ah overschrijdt, wordt omgeschakeld naar de eenheid kAh en moet de getoonde waarde met 1000 vermenigvuldigd worden.
H1.5	Totaal geladen Ampere-uren. Het totaal aantal Ampere-uren dat is geconsumeerd door de batterij. Dit aantal Ampere-uren worden niet gecompenseerd door het laadrendement (CEF). Wanneer dit getal de 10000Ah overschrijdt, wordt omgeschakeld naar de eenheid kAh en moet de getoonde waarde met 1000 vermenigvuldigd worden.

H1.6	Aantal laad/ontlaad cycli.
H1.7	Aantal synchronisaties. Dit is het aantal keren dat de batterij volledig opgeladen is, waarbij voldaan werd aan de zogenaamde Auto-sync Functies.
H1.8	Aantal volledige ontladingen. Dit is het aantal keren dat de batterij volledig ontladen is tot een laadstatus (SOC) van 0.0%.
H2 : ALARM HISTORIE	
H2.0	Aantal low battery alarmen.
H2.1	Aantal "Main" batterij onderspanningsalarmen.
H2.2	Aantal "Auxiliary" batterij onderspanningsalarmen.
H2.3	Aantal "Main" batterij overspanningsalarmen.
H2.4	Aantal "Auxiliary" batterij overspanningsalarmen.

5. Functie setup menu

In het Functie setup menu, kan de batterij monitor perfect worden afgestemd op uw batterij systeem. Vele parameters, Functies genaamd, kunnen naar eigen inzicht worden ingesteld. Dit menu kan bereikt worden via de volgende toets combinatie :



Wanneer het Functie setup menu bereikt is, kunt u de < en > toetsen gebruiken om door de diverse Functies te bladeren. Door op de MENU toets te drukken, kan de waarde van de op dat moment geselecteerde Functie bekeken worden. De < en > toetsen kunnen nu gebruikt worden om deze waarde te wijzigen. Door opnieuw op de MENU toets te drukken kan worden teruggestapt naar het Functie setup menu. Vanuit elke menu positie kan worden teruggestapt naar de normale mode door de MENU toets voor 3 seconden in te drukken. Hierbij zullen tevens alle gewijzigde Functie waardes opgeslagen worden in het geheugen. Wanneer in het Functie setup menu voor 90 seconden geen toetsen worden ingedrukt, zal de batterij monitor automatisch terugstappen naar de normale mode zonder de gewijzigde Functie waardes op te slaan. De volgende Functies zijn beschikbaar :

F1 : SYSTEEM EIGENSCHAPPEN

F1.0	Lader 'float' spanning (Auto-sync parameter). Deze waarde moet gelijk zijn aan de 'float'- of onderhoudsladingspanning van uw batterij lader, welke de laatste fase inhoudt van het laadproces. In deze fase wordt de batterij als vol beschouwd.	Standaard : 13.2V	Bereik : 8.0V - 33.0V	Stap grootte : 0.1V
F1.1	Lader 'float' stroom (Auto-sync parameter). Wanneer de laadstroom onder dit percentage van de batterij capaciteit (zie Functie F5.0) komt, zal de batterij als volledig opgeladen worden beschouwd. Deze waarde moet altijd <u>hoger</u> zijn dan de minimale stroom waarbij de lader de batterij onderhoudt of stopt met laden.	Standaard : 2.0%	Bereik : 0.5 - 10.0%	Stap grootte : 0.1%
F1.2	Auto-sync tijd (Auto-sync parameter). Dit is de tijd waaraan de Auto-sync parameters F1.0 en F1.1 moeten voldoen om de batterij als volledig geladen te mogen beschouwen.	Standaard : 240sec	Bereik : 5 - 300sec	Stap grootte : variabel
F1.3	Ontlaadvloer. Dit is het referentiepunt vanwaar de batterij opgeladen dient te worden. Wanneer het laadstatus (State-Of-Charge) percentage onder deze waarde komt, zal de "CHARGE" indicator gaan knipperen terwijl de tijd nog te gaan uitlezing "0:00" toont en de laadstatus indicator leeg is.	Standaard : 50%	Bereik : 0 - 99%	Stap grootte : 1%
F1.4	Batterij temperatuur. In deze Functie kan de gemiddelde batterij temperatuur ingesteld worden. De waarde "AU" laat automatische temperatuur meting toe, er vanuitgaande dat er een externe temperatuur sensor is aangesloten op de batterij monitor. Tevens wordt de temperatuur uitlezing in de normale mode geactiveerd.	Standaard : +20°C	Bereik : -20..+50°C / AU	Stap grootte : 1°C
F1.5	Tijd nog te gaan gemiddelde filter. Specificeert het tijdsraam van het schuivend gemiddelde filter. Er zijn 3 instellingen mogelijk waarbij instelling "0" de snelste tijd nog te gaan uitlezing geeft en instelling 2 de traagste. De beste instelling hangt af van het type belasting op uw batterij en uw persoonlijke voorkeur.	Standaard : 1	Bereik : 0 - 2	Stap grootte : 1
F1.6	Auto-sync gevoeligheid. Wijzig deze Functie alleen wanneer F1.0, F1.1 en F1.2 reeds korrekt zijn en automatische synchronisatie toch niet lukt. Als automatische synchronisatie te lang duurt of helemaal niet optreedt, moet deze waarde verlaagd worden. Wanneer de batterij monitor te vroeg synchroniseert, moet deze waarde verhoogd worden.	Standaard : 5	Bereik : 0 - 10	Stap grootte : 1
F2 : "LOW BATTERY" ALARM INSTELLINGEN				
F2.0	Low battery alarm Aan (% SOC). Wanneer het <u>laadstatus percentage</u> onder deze waarde komt, zal het alarm relais geactiveerd worden (afhankelijk van F2.6).	Standaard : 50%	Bereik : 0 - 99%	Stap grootte : 1%

F2.1	Low battery alarm Aan (Volts). Wanneer de <u>batterij spanning</u> onder deze waarde komt, zal het alarm relais geactiveerd worden (afhankelijk van F2.6).	Standaard : 10.5V	Bereik : 8.0 - 33.0V	Stap grootte : 0.1V
F2.2	Low battery alarm Uit (% SOC). Wanneer het laadstatus percentage boven deze waarde komt en het alarm relais stond geactiveerd, zal deze weer gedeactiveerd worden. Wanneer de waarde "FULL" wordt geselecteerd, zal het alarm relais pas gedeactiveerd worden wanneer aan de Auto-sync parameters is voldaan.	Standaard : 80%	Bereik : 1 - 100% / FULL	Stap grootte : 1%
F2.3	Low battery alarm Aan wachttijd. Dit is de tijd waaraan de Low battery alarm Aan Functies, F2.0 en F2.1, moeten voldoen voordat het alarm relais geactiveerd wordt.	Standaard : 10sec	Bereik : 0 - 300sec	Stap grootte : variabel
F2.4	Minimum 'Alarm Aan' tijd. Minimum tijd dat het alarm relais geactiveerd blijft, zelfs als het laadstatus percentage de Low battery alarm Uit waarde (F2.2) overschreden heeft. Functie eenheid is uren:minuten.	Standaard : 0:00	Bereik : 0:00 - 12:00	Stap grootte : variabel
F2.5	Maximum 'Alarm Aan' tijd. Maximum tijd dat het alarm relais geactiveerd blijft, zelfs als het laadstatus percentage nog onder de Low battery alarm Uit waarde (F2.2) ligt. De waarde "--:--" geeft een ongelimiteerde tijd aan, waarbij het alarm relais geactiveerd blijft totdat het laadstatus percentage boven de Low battery alarm Uit waarde (F2.2) uitkomt. Functie eenheid is uren:minuten.	Standaard : --:--	Bereik : 0:00 - 12:00 / --:--	Stap grootte : variabel
F2.6	Vrijgeven Low battery alarm / Gebruik contact. Selecteer "OFF" om het low battery alarm te blokkeren. Selecteer "[1]" om het interne alarm relais van de batterij monitor te gebruiken. Selecteer "[]" t/m "[]8" om een extern alarm contact toe te passen (alleen te gebruiken in combinatie met optionele Alarm	Standaard : [1]	Bereik : OFF / [1] / []..[]8	
F3 : ONDERSPANNINGSALARM INSTELLINGEN				
F3.0	"Main" batterij onderspanningsalarm Aan. Wanneer de "Main" batterij spanning onder deze waarde komt, zal het bericht "Lo" op het display verschijnen en zal het alarm relay geactiveerd worden (afhankelijk van F3.2).	Standaard : 10.5V	Bereik : 8.0 - 33.0V	Stap grootte : 0.1V
F3.1	"Main" batterij onderspanningsalarm vertragingstijd. Dit is de tijd dat aan de "Main" batterij onderspanningsalarm Aan conditie, F3.0, voldaan moet worden voordat het alarm geactiveerd wordt.	Standaard : 10sec	Bereik : 0 - 300sec	Stap grootte : variabel
F3.2	Vrijgeven "Main" batterij onderspanningsalarm / Gebruik contact. Selecteer "OFF" om het "Main" batterij onderspanningsalarm te blokkeren. Selecteer "[1]" om het interne alarm relais van de batterij monitor te gebruiken. Selecteer "[]" t/m "[]8" om een extern alarm contact toe te passen (alleen te gebruiken in combinatie met optionele Alarm uitbreidingskit).	Standaard : OFF	Bereik : OFF / [1] / []..[]8	
F3.3	"Auxiliary" batterij onderspanningsalarm Aan. Wanneer de "Auxiliary" batterij spanning onder deze waarde komt, verschijnt het bericht "Lo" op het display en zal het alarm relais geactiveerd worden (afhankelijk van F3.5).	Standaard : 10.5V	Bereik : 8.0 - 33.0V	Stap grootte : 0.1V
F3.4	"Auxiliary" batterij onderspanningsalarm vertragingstijd. Dit is de tijd dat aan de "Auxiliary" batterij onderspanningsalarm Aan conditie, F3.3, voldaan moet worden voordat het alarm geactiveerd wordt.	Standaard : 10sec	Bereik : 0 - 300sec	Stap grootte : variabel
F3.5	Vrijgeven "Auxiliary" batterij onderspanningsalarm / Gebruik contact. Selecteer "OFF" om het "Auxiliary" batterij onderspanningsalarm te blokkeren. Selecteer "[1]" om het interne alarm relais van de batterij monitor te gebruiken. Selecteer "[]" t/m "[]8" om een extern alarm contact toe te passen (alleen te gebruiken in combinatie met optionele Alarm uitbreidingskit).	Standaard : OFF	Bereik : OFF / [1] / []..[]8	
F4 : OVERSPANNINGSALARM INSTELLINGEN				
F4.0	"Main" batterij overspanningsalarm Aan. Wanneer de "Main" batterij spanning boven deze waarde komt, zal het bericht "Hi" op het display verschijnen en het alarm relais geactiveerd worden (afhankelijk van F4.2).	Standaard : 16.0V	Bereik : 10.0 - 35.0V	Stap grootte : 0.1V
F4.1	"Main" batterij overspanningsalarm vertragingstijd. Dit is de tijd dat aan de "Main" batterij overspanningsalarm Aan conditie, F4.0, voldaan moet worden voordat het alarm geactiveerd wordt.	Standaard : 5sec	Bereik : 0 - 300sec	Stap grootte : variabel

F4.2	Vrijgeven “Main” batterij overspanningsalarm / Gebruik contact. Selecteer “OFF” om het “Main” batterij overspanningsalarm te blokkeren. Selecteer “[1]” om het interne alarm relais van de battery monitor te gebruiken. Selecteer “[1]” t/m “[]8” om een extern alarm contact toe te passen (Alleen te gebruiken in combinatie met optionele Alarm uitbreidingskit).
	<p>Standaard : OFF Bereik : OFF / [1] / [1]..[]8</p>

F4.3	“Auxiliary” batterij overspanningsalarm Aan. Wanneer de “Auxiliary” batterij spanning boven deze waarde komt, zal het bericht “Hi” op het display verschijnen en het alarm relais geactiveerd worden (afhankelijk van F4.5).
	<p>Standaard : 16.0V Bereik : 10.0 - 35.0V Stap grootte : 0.1V</p>

F4.4	“Auxiliary” batterij overspanningsalarm vertragingstijd. Dit is de tijd waaraan de “Auxiliary” batterij overspanningsalarm Aan conditie, F4.3, moet voldoen voordat het alarm relais geactiveerd wordt.
	<p>Standaard : 5sec Bereik : 0 - 300sec Stap grootte : variabel</p>

F4.5	Vrijgeven “Auxiliary” batterij overspanningsalarm / Gebruik contact. Selecteer “OFF” om het “Auxiliary” batterij overspanningsalarm te blokkeren. Selecteer “[1]” om het interne alarm relais van de batterij monitor te gebruiken. Selecteer “[]1” t/m “[]8” om een extern alarm contact toe te passen (Alleen te gebruiken in combinatie met optionele Alarm uitbreidingskit).
	<p>Standaard : OFF Bereik : OFF / [1] / []1..[]8</p>

F5 : ‘MAIN’ BATTERIJ EIGENSCHAPPEN
--

F5.0	Batterij capaciteit. De capaciteit van uw batterij in Ampere-uren (Ah).
	<p>Standaard : 200Ah Bereik : 20 - 9990Ah Stap grootte : variabel</p>

F5.1	Nominale ontladingswaarde (C-rating). De zogenaamde “C-rating” (in uren) waarbij de batterij fabrikant de capaciteit (zie F5.0) classificeert.
	<p>Standaard : 20h Bereik : 1 - 20h Stap grootte : 1h</p>

F5.2	Nominale temperatuur. De temperatuur waarbij de batterij fabrikant de capaciteit (zie F5.0) classificeert.
	<p>Standaard : 20°C Bereik : 0 - 40°C Stap grootte : 1°C</p>

F5.3	Temperatuur coëfficiënt. Dit is het percentage waarmee de batterij capaciteit veranderd tegen temperatuur. De eenheid van deze waarde is ‘percentage capaciteit per graad Celsius. De instelling “OFF” blokkeert deze temperatuur compensatie.
	<p>Standaard : Bereik : Stap grootte : 0.01%cap/°C</p> <p>0.50%cap/°C OFF / 0.01 - 1.00</p>

F5.4	Peukert’s exponent. Peukert’s exponent representeert het effect van reducerende batterij capaciteit bij grotere ontladingsstromen. Wanneer de Peukert waarde van uw batterij onbekend is, wordt aanbevolen deze op “1.25” te laten staan. Een waarde van “1.00” blokkeert de Peukert compensatie en kan ook worden gebruikt voor op Lithium gebaseerde batterijen.
	<p>Standaard : 1.25 Bereik : 1.00 - 1.50 Stap grootte : 0.01</p>

F5.5	Zelfontladingswaarde. Deze waarde geeft de hoeveelheid aan waarmee de batterij zelf capaciteit verliest, ook al wordt de batterij niet gebruikt. De eenheid van deze waarde is “percentage capaciteit per maand” bij nominale batterij tempe-ratuur (zie F5.2). De instelling “OFF” blokkeert de zelfontladingscompensatie. Dit is tevens een goede start waarde voor op Lithium gebaseerde batterijen.
	<p>Standaard : Bereik : OFF / 0.1 - Stap grootte : 0.1%/maand</p> <p>3.0%/maand 25.0%/maand</p>

F5.6	Laadrendement (Charge Efficiency Factor). De CEF is de verhouding tussen de hoeveel ontladen energie uit de batterij en de energie welke teruggeladen moet worden om de batterij weer op de originele capaciteit te krijgen. Het wordt aanbevolen om deze waarde op “AU” (automatische berekening) te laten staan. De waarde “100” blokkeert de CEF compensatie.
	<p>Standaard : AU Bereik : 50 - 100% / AU Stap grootte : 1%</p>

F6 : BATTERIJ MONITOR EIGENSCHAPPEN

F6.0	Firmware versie. Toont de firmware (software) versie van de batterij monitor.
	<p>Standaard : x.xx</p>

F6.1	Shunt Ampere rating. Deze Functie staat in verbinding met F6.2 en representeert de Ampere rating van de shunt bij de opgegeven spanning in F6.2. Bij uw batterij monitor is een zg. 500Amp/50mV shunt bijgesloten. Deze shunt genereert een spanning van 50mV over de kleine schroefaansluitingen, wanneer er een stroom van 500A doorheen vloeit. Deze spanning wordt door de batterij monitor gebruikt om de hoeveelheid stroom te meten van- en naar de batterij.
	<p>Standaard : 500A Bereik : 10 - 9000A Stap grootte : variabel</p>

F6.2	Shunt milliVolt rating. Deze Functie representeert de milliVolt rating van de shunt bij in Functie F6.1 ingestelde stroom. De batterij monitor ondersteunt shunts van 50mV en 60mV.
------	---

	<p>Standaard : 50mV Bereik : 50 / 60mV</p>
--	---

F6.3	Backlight modus. Deze Functie representeert de tijdsduur van de LCD backlight aktivering in seconden, nadat een toets is ingedrukt. De backlight kan op altijd aan (“ON”) of altijd uit (“OFF”) ingesteld worden. Functie instelling “AU” activeert de backlight automatisch wanneer de laad/ontlaad stroom de 1A overschrijdt of wanneer een toets wordt ingedrukt.
	<p>Standaard : 30sec Bereik : OFF / 5...300 / ON / AU Stap grootte : variabel</p>

F6.4	Alarm contact polariteit. Hiermee kan een selectie worden gemaakt tussen een normaal geopend (“NO”) of een normaal gesloten (“NC”) contact.
	<p>Standaard : NO Bereik : NO / NC</p>

F6.5	Spanningsdeler. Deze Functie is alleen van belang wanneer er een optionele externe spanningsdeler (Voltage prescaler) is geïnstalleerd voor de batterij monitor. Alle spannings gerelateerde Functies staan in verbinding met deze F6.5. Houd deze Functie altijd op “1-1” wanneer er geen prescaler is geïnstalleerd!
	<p>Standaard : 1-1 Bereik : 1-1 / 1-5 / 1-10</p>

F6.6	Temperatuur eenheid selectie. Maakt een selectie mogelijk tussen graden Celsius (°C) en graden Fahrenheit (°F) in de temperatuur uitlezing.
	<p>Standaard : °C Bereik : °C / °F</p>

F6.7	“Auxiliary” ingangsmodus. Deze Functie kan gebruikt worden om de VA ingang aan de achterzijde van de batterij monitor te configureren. In modus “0” opereert de VA ingang als spanningsmeetingang voor de ‘Auxiliary’ batterij. In modus “1” kan de VA ingang gebruikt worden om de LCD backlight in- en uit te schakelen. In deze modus wordt de backlight geactiveerd wanneer de ingangsspanning hoger dan 2V is en weer gedeactiveerd bij een spanning lager dan 1V.
	<p>Standaard : 0 Bereik : 0 / 1</p>


F6.8	Communicatie modus. Met deze Functie kan de data uitgangsmodus geconfigureerd worden. Er zijn vier data uitgangsmodi : <p>Mode “0” : E-xpert pro (broadcasting)</p> <p>Mode “1” : E-xpert pro (request mode)</p> <p>Mode “2” : E-xpert 501 compatibiliteits mode (broadcasting)</p> <p>Mode “3” : E-xpert 501 compatibiliteits mode (request mode)</p>
	<p>Standaard : 0 Bereik : 0 / 1 / 2 / 3</p>

F6.9	Instellingsslot. Wanneer deze Functie op “ON” gezet wordt, worden alle Functies (met uitzondering van F6.9) geblokkeerd en kunnen deze niet meer gewijzigd worden. Het Reset menu wordt hiermee ook geblokkeert.
------	--

	<p>Standaard : OFF Bereik : OFF / ON</p>
--	---

6. Reset menu

In het Reset menu, kunnen een aantal batterij monitor items gereset worden. Dit menu kan bereikt worden via de volgende toets combinatie :



Wanneer het Reset menu bereikt is, kunt u de < en > toetsen gebruiken om door de diverse reset items te bladeren. Door op de MENU toets te drukken, kan het op dat moment geselecteerde reset item bekeken worden. De standaard waarde voor alle reset items is “OFF”. Om het geselecteerde item uiteindelijk te resetten, kunt u middels de < en > toetsen de waarde veranderen van “OFF” naar “ON”. Door nogmaals op de MENU toets te drukken wordt teruggestapt naar het Reset menu. Alle items welke op “ON” gezet zijn worden pas gereset wanneer de normale modus is bereikt door de MENU toets voor 3 seconden ingedrukt te houden. De volgende Reset menu items zijn beschikbaar :

rSt.a	Reset alarmen. Gebruik dit reset item om alle alarmen te resetten of te negeren.
rSt.b	Reset Batterij status. Gebruik dit reset item om de huidige batterij status (CEF, laadstatus en batterij historie) te resetten. Dit reset item kan worden gebruikt wanneer u uw oude batterij heeft vervangen voor een identiek nieuw exemplaar.
rSt.F	Reset Functies. Gebruik dit reset item om alle Functie waardes te resetten naar de fabriekswaardes.
rSt.c	Reset nul-offset stroom. Gebruik dit reset item om kleine stroom uitlezingen op nul te zetten wanneer er geen stroom in- of uit de accu vloeit. Het is zeer belangrijk dat alle op de accu aangesloten verbruikers en laders zijn ontkoppeld of uitgeschakeld wanneer deze reset actie wordt uitgevoerd.

7. Storingstabel

Probleem	Remedie of suggestie
De batterij monitor werkt niet (display is uit)	- Controleer de monitor- en batterij zijde aansluitingen. <p>- Zorg ervoor dat de twee zekeringen geïnstalleerd en niet onderbroken zijn.</p> <p>- Controleer de batterij spanning. Deze moet groter of gelijk aan 8VDC zijn.</p> <p>- Probeer de monitor nogmaals op te starten door de zekeringen te herplaatsen.</p>

De stroom uitlezing geeft een incorrecte polariteit weer (positieve i.p.v. negatieve stroom bij het ontladen)	- Stroommeetdraden op de shunt zijn verkeerd om aangesloten. Hanteer de installatievoorschriften.
De battery monitor reset constant of werkt maar af en toe	- Controleer de bedrading op corrosie en/of losse verbindingen. <p>- Batterij mogelijk te diep ontladen of defect.</p>
Er kunnen geen veranderingen worden gemaakt in het Function setup menu	- Controleer of de setup-lock in de stand OFF (Functie F6.9) staat. <p>- Uw monitor staat mogelijk in de super-lock. Vraag uw installateur/leverancier om het wachtwoord zodat de superlock via de PC-link uitgeschakeld kan worden.</p>
“CHARGE” of “SYNCHRONIZE” blijft knipperen	- Laad de batterij volledig op (synchroniseer uw batterij met de monitor). <p>- Controleer de Auto-sync parameters in de Functies F1.0, F1.1 en F1.2 voor mogelijk foute instellingen.</p>
Laadstatus en/of tijd nog te gaan uitlezing niet nauwkeurig	- Controleer of alle stroom wel via de shunt vloeit (de minpool van de batterij mag alleen de draad bevatten die naar de batterij zijde van de shunt gaat!). <p>- Stroommeetdraden op de shunt zijn verkeerd om aangesloten.</p> <p>- Controleer alle Batterij eigenschappen Functies (F5)</p> <p>- Controleer of de batterij monitor gesynchroniseerd is met de batterij.</p>
Display geeft '- - -' in de temperatuur uitlezing	- Verbinding met de temperatuur sensor is verbroken. Controleer of de verbinding nog intact is en/of de kabel niet beschadigd is.
Batterij spanning uitlezing is onnauwkeurig	- Controleer prescaler instelling in F6.5.

8. Garantie condities

TBS Electronics (TBS) garandeert dit product vrij van defecten veroorzaakt in de assemblage of door de gebruikte materialen, tot 24 maanden na de aankoopdatum. Gedurende deze periode neemt TBS de kosten van eventuele reparatie voor haar rekening. TBS is niet verantwoordelijk voor de transportkosten van dit product.

Deze garantie vervalt wanneer dit product fysiek beschadigd is, zowel extern als intern en dekt geen kosten veroorzaakt door onjuist gebruik¹⁾ of gebruik in een ongeschikte omgeving.

Deze garantie is niet geldig wanneer dit product is misbruikt, verwaarloosd, onjuist geïnstalleerd of gerepareerd door iemand anders dan door TBS is aangewezen. TBS is niet verantwoordelijk voor enig verlies, schade of kosten voortvloeiende uit onjuist gebruik, installatie, gebruikersinstellingen en storing van dit product.

Omdat TBS geen controle kan uitvoeren op het gebruik en de installatie (volgens lokaal geldende voorschriften) van dit product, is de eindgebruiker ten alle tijden aansprakelijk voor het gebruik hiervan. Dit TBS product is niet geschikt voor toepassing als kritische component in (medische-) apparatuur of systemen die een potentieel gevaar kunnen vormen voor mens, natuur en milieu. De eindgebruiker is ten alle tijden verantwoordelijk voor de toepassing van dit product in deze applicaties. TBS accepteert geen verantwoordelijkheid voor mogelijke inbreuk op patenten of andere rechten van derden, verbonden aan het gebruik van dit product. TBS behoudt het recht om product specificaties te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging.

¹⁾ Enkele voorbeelden van onjuist gebruik zijn :

- het aanbieden van een te hoge ingangsspanning
- verkeerde aansluiting van de shunt
- het aanbieden van de accu spanning op de shunt ingang
- mechanisch te zwaar belaste behuizing en/of interne onderdelen, vanwege misbruik of incorrecte verpakking
- contact met vloeistoffen of oxidatie door condensatie

9. Technische specificaties

Parameter	E-xpert pro
Voedingsspanningsbereik	9..35VDC
Voedingsstroom ¹⁾ : @Vin=24VDC	7mA
@Vin=12VDC	9mA
Ingangsspanningsbereik (“Auxiliary” batterij)	2..35VDC
Ingangsspanningsbereik (“Main” batterij)	0..35VDC
Ingangsstroom bereik ²⁾	-9999..+9999A
Batterij capaciteit bereik	20..9990Ah
Werkings temperatuur bereik	-20..+50°C
Uitlezingsresolutie : spanning (0..35V)	± 0.01V
stroom (0..200A)	± 0.1A
stroom (200..9999A)	± 1A
Amp-uren (0..200Ah)	± 0.1Ah
Amp-uren (200..9990Ah)	± 1Ah
laadstatus (0..100%)	± 0.1%
tijd-te-gaan (0..24uur)	± 1minuut
tijd-te-gaan (24..240uur)	± 1uur
temperatuur (-20..50°C) ³⁾	± 0.5°C
Nauwkeurigheid spanningsmeting	± 0.3%
Nauwkeurigheid stroommeting	± 0.4%

Afmetingen : frontpaneel	ø 64mm
behuizingsdiameter	ø 52mm
totale diepte	79mm
gewicht	95gram
Shunt afmetingen : breedte x lengte	45 x 87mm
hoogte	17mm (basis) / 35mm (M8 schroef)
gewicht	145 gram
Beschermingsklasse	IP20 (frontpaneel IP 65)
Accessoires	- E-xpert professionele connectie kits <p>- E-xpert quick connection kits</p> <p>- E-xpert pro temperatuur sensor kits</p> <p>- E-xpert pro communicatie kit RS232</p> <p>- E-xpert pro communicatie kit USB</p> <p>- E-xpert pro spanningsdeler 1:5, 1:10</p> <p>- E-xpert pro alarm uitbreidingskit</p>

N.B.: Bovenstaande gegevens kunnen zonder aankondiging van de fabrikant wijzigen.

¹⁾ Gemeten met uitgeschakelde backlight en alarm relais.

²⁾ Afhankelijk van geselecteerde shunt. Met standaard meegeleverde 500A/50mV shunt (350A continu), is de range gelimiteerd tot -600..+600A.

³⁾ Alleen beschikbaar wanneer optionele temperatuur sensor is aangesloten.

10. Conformiteitsverklaring

CE		
FABRIKANT	:	TBS Electronics BV
ADRES	:	De Marowijne 3 <p>1689 AR Zwaag The Netherlands</p>

Verklaart dat het volgende product :

PRODUCT TYPE	:	BATTERIJ MONITOR
MODEL	:	e-xpert pro

conform de eisen is van de volgende richtlijnen van de Europese Unie :

EMC Directive 2014/30/EU

RoHS Directive 2011/65/EU

Het bovenstaande product is conform de volgende geharmoniseerde normen :

EN61000-6-3: 2001 EMC - Emission Standards

EN61000-6-2: 2005 EMC - Generic Immunity Standard